



БЕЗБАР'ЄРНИЙ МАРШРУТ СЕЛИЩА КЕГИЧІВКА БЕРЕСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КЕГИЧІВКА 2025

Чисельність постійного населення територіальної громади

станом на 19.08.2025



селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Площа селищної територіальної громади — 782500 тис. км²

Діти віком до 6 років – **744**
Люди старшого віку – **4 128**
Вагітні – **27**
Переселенці (ВПО) – **1 588**
Люди з інвалідністю – **308**
Люди з порушенням слуху – **15**
Люди з порушенням зору – **10**
Люди з інвалідністю на кріслі колісному (діти/дорослі) – **2/36**



**Загальна
кількість
населення
громади
19 984**


**З них 37,6%
складають
маломобільні
групи
населення**





Створення безбар'єрного маршруту

селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область



Забезпечення безбар'єрного маршруту у Кегичівській селищній територіальній громаді (далі - громада) є запорукою для створення комфортних умов пересування всіх мешканців, незалежно від фізичних можливостей.

Він дозволить людям з інвалідністю, літнім людям, батькам із дитячими візками та іншим маломобільним групам населення безперешкодно користуватися інфраструктурою громади, що сприятиме їхній соціальній інтеграції та покращенню якості життя. Це важлива ініціатива для розвитку доступного середовища.


Для створення безбар'єрного маршруту в громаді було проведено обстеження шляху, на якому розташовані основні адміністративні об'єкти: Кегичівська селищна рада, будинок культури, медичні заклади, заклади освіти, об'єктів соціальних послуг, зон відпочинку та інші громадські об'єкти.

Протяжність обстежуваного маршруту складає - 4 224 км.


Створення безбар'єрного маршруту Моніторинг доступності



селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область





- Бар'єрний доступ
- Частково безбар'єрний доступ
- Безбар'єрний доступ



Створення безбар'єрного маршруту Етапність реалізації



селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область



Деталізація схеми безбар'єрного маршруту Транспортна інфраструктура (автобусні зупинки)



селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

В селищі Кегичівка курсує маршрут до обласного центру. В планах реалізація проєкту безкоштовного «соціального таксі». Однак ці маршрути обслуговують автобуси, що не пристосовані для забезпечення інклюзивної доступності. Вони не мають низькопідлогової конструкції, пандусів або підйомників для маломобільних пасажирів, а також необхідного тактильного та візуального маркування для людей із порушеннями зору та слуху. Покращення доступності громадського транспорту в Кегичівській громаді є важливим кроком у створенні безбар'єрного середовища, тому необхідно розглянути можливість оновлення автопарку та впровадження сучасних стандартів інклюзивності, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018.





Шляхи руху та пішохідні переходи


Вул. Калинова, пров. Волошина та вул. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Головна дорожня мережа - бар'єрна

На шляху до селищної ради, ліцею, лікарні, дитячих садків, автовокзалу та поштового відділення відсутні елементи доступності, а саме:

- контрастна дорожня розмітка;
- облаштовані наземні пішохідні переходи (тактильна плитка, понижені бордюри, безпечні огороження, зрозумілі позначення та смуги для пішоходів);
- достатня ширина пішохідного переходу (не менше 1,5 м), що забезпечує зручне та безпечне пересування осіб з інвалідністю, зокрема користувачів інвалідних візків, а також людей із дитячими візками.

Відсутність зазначених елементів робить маршрут лише частково доступним для маломобільних груп населення. Крім того, не передбачено зовнішньої навігації.



Кегичівська селищна рада





Вул. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт - бар'єрний

На прилеглій території будівлі Кегичівської селищної ради покриття тверде та рівномірне, що робить доступ до будівлі безбар'єрним.

Вхід має три сходинки які дублюються пандусом з поручнями. Вхідна частина контрастно виділена. Однак є недоліки, які не відповідають діючим вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»:

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- При вході до будівлі відсутні таблички шрифтом Брайля.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.



Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)



Пров. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглій території Терцентру покриття тверде та рівномірне, відсутня огорожа, що робить доступ до будівлі безбар'єрним.

Вхід до будівлі обладнаний пандусом з поручнями, але не з обох сторін.

Однак, є недоліки згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»:

- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.



ЦНАП Управління соціального захисту населення Центр ЖИТТЕСТІЙКОСТІ



Пров. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглій території тверде та рівномірне покриття
Вхід до будівлі вільний, без сходів.

Однак, є недоліки згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018
«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»:

- Відсутні позначення місць паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.



Аптеки * Банки




Пров. Волошина, вул. Миру, вул. Захисників України, селище Кегичівка,
Берестинський район, Харківська область

Об'єкти – частково безбар'єрні

На прилеглій території до будівель аптек та банків наявне рівномірне та тверде покриття. Будівлі обладнані пандусом з поручнями.

Однак є недоліки, які не відповідають діючим вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»:

- Відсутні позначення місць паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Частково відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.



Пенсійний фонд




Пров. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область



Об'єкт - бар'єрний

На прилеглий території будівлі покриття тверде, нерівномірне та наявні вибоїни, що створює бар'єри та потребує негайного капітального ремонту. Вхід до будівлі обладнаний пандусом з поручнями, але не відповідає діючим вимогам та потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- Відсутнє пониження бордюрів.



Бібліотека



Вул. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглий території будівлі наявне рівномірне та тверде покриття, що робить вулицю безбар'єрною. Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку. Вхід до будівлі безбар'єрний, врівень з підлогою, без сходинок або інших перешкод.

Однак, є певні недоліки:

- Відсутня розмітка місць паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- У деяких місцях бракує пониження бордюрів.



Укрпошта * Нова пошта



Вул. Калинова та пров. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район,
Харківська область

Об'єкти - бар'єрні

На прилеглій території Нової пошти наявне тверде та рівномірне покриття, що робить вулицю безбар'єрною, на відміну від Укрпошти тут покриття з вибоїнами – це робить доступ бар'єрним.

Вхід до будівлі потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутня розмітка місць паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.





Центр зайнятості * Торгівельний об'єкт

Вул. Калинова та пров. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район,
Харківська область

Об'єкт - бар'єрний

На прилеглій території тверде, нерівномірне з вибоїнами покриття, що робить доступ бар'єрним. Вхід до будівлі потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутня розмітка місць паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Пандус потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
- Відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.
- Відсутнє вуличне освітлення.



Кегичівський ліцей * Укриття



Вул. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглий території ліцею покриття тверде та нерівномірне, ширина хвіртки відповідає нормам це дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку, що робить територію часткова безбар'єрною. Вхід до будівлі потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- На головному вході до школи відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- Частково відсутнє пониження бордюрів.



Дитячий садок №1 Укриття



Вул. Калинова, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На території закладу тверде та рівномірне покриття, що робить територію безбар'єрною.

Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку. Вхід до будівлі безбар'єрний, в один рівень із землею.

Однак, є деякі недоліки:

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- У деяких місцях бракує пониження бордюрів.





Будинок дитячої та юнацької творчості

Вул. Волошина, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт - частково безбар'єрний

На прилеглій території покриття тверде та рівномірне, що забезпечує безбар'єрний доступ. Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку. Вхід до будівлі обладнаний згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Наявний пандус, що відповідає нормативним вимогам.

- Наявні нормативні поручні на сходах та пандусі.



Однак, є деякі недоліки:

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.

- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.

- Відсутня кнопка виклику персоналу.

- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.



Кегичівський центр первинної медично-санітарної допомоги




Вул. Калинова, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглій території поліклініки покриття тверде та нерівномірне, що робить територію бар'єрною та потребує капітального ремонту. Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку. Вхід до будівлі обладнаний пандусом з поручнями, інший вхід до будівлі безбар'єрний, рівний з підлогою, без сходинок або інших перешкод.

Однак, є деякі недоліки:

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.
- Відсутнє контрастне виділення ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- У деяких місцях бракує пониження бордюрів.



КНП КСР «Кегичівська центральна районна лікарня»



Вул. Калинова, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглий території лікарні покриття тверде, нерівномірне з вибоїнами, що робить територію бар'єрною та потребує капітального ремонту.


Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку. Вхідні групи до будівлі частково безбар'єрні.

Вхід до будівлі обладнаний пандусом згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Наявний пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Наявні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Наявна єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Наявна кнопка виклику персоналу.

Однак, є деякі недоліки:


- Центральний вхід до лікарні бар'єрний та потребує капітального ремонту з врахуванням діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.
- У деяких місцях бракує пониження бордюрів.
- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.



Залізничний вокзал



Вул. Захисників України, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область



Об'єкт – бар'єрний

На прилеглій території вокзалу покриття тверде та рівномірне, що забезпечує безбар'єрний доступ.

Вхід до будівлі потребує реконструкції згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Частково відсутнє пониження бордюрів.



Кегичівський районний суд



Вул. Миру, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область



Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглій території будівлі наявне нерівномірне покриття з вибоїнами, що робить територію бар'єрною та потребує капітального ремонту. Ширина дверей відповідає нормам та дозволяє вільно та легко проходити на інвалідному візку.

Вхід до будівлі обладнаний згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Наявний пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Наявні нормативні поручні на сходах та пандусі.

Однак, є деякі недоліки:

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутня кнопка виклику персоналу.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Пішохідні переходи не облаштовані відповідно до вимог доступності.

Будинок культури




Вул. Захисників України, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – частково безбар'єрний

На прилеглій території будинку культури наявне рівномірне покриття, що робить вулицю безбар'єрною. Головний вхід до будівлі обладнаний сходами з однаковими за висотою та формою сходинками, що потребує реконструкцію згідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Разом з тим, наявний додатковий вхід до глядацької зали, розташований в рівень із підлогою, що частково забезпечує можливість доступу осіб з порушенням мобільності.

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних покажчиків.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Частково відсутнє пониження бордюрів.





Багатоповерхові житлові будинки

Вул. Калинова, селище Кегичівка, Берестинський район, Харківська область

Об'єкт – бар'єрний

На прибудинковій території покриття нерівне та пошкоджене, що робить вулицю та під'їзди до будівель бар'єрними і потребує негайного капітального ремонту.

Вхідні групи багатоповерхових житлових будинків потребують облаштування відповідно діючих норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- Відсутні місця паркування транспортних засобів для людей з інвалідністю.
- Відсутній пандус, що відповідає нормативним вимогам.
- Відсутні нормативні поручні на сходах (пандусі).
- Відсутня єдина система навігаційних та інформаційних показників.
- Відсутнє контрастне виділення дверних отворів та ручок.
- Відсутні пониження бордюру.





Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту Безбар'єрного житла Безбар'єрних закладів



Покращення пішохідної інфраструктури:

З метою забезпечення безперешкодного пересування планується облаштування безбар'єрних переходів і з'єднань тротуарів на всіх перехрестях, а також покращення стану пішохідних переходів для зручності та безпеки пішоходів.






Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту


Безбар'єрного житла

Безбар'єрних закладів



Реконструкція прилеглих територій:

Капітальний ремонт прилеглих територій з урахуванням доступності для всіх груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.






Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту Безбар'єрного житла Безбар'єрних закладів



Оновлення вхідної групи будівлі ліцею та дитячого садка:

Передбачено капітальний ремонт вхідної групи будівлі ліцею та дитячого садка з урахуванням сучасних вимог доступності.





Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту Безбар'єрного житла Безбар'єрних закладів



Реконструкція центральних вулиць:


Ремонт і реконструкція окремих центральних вулиць для створення безпечних і комфортних умов пересування для всіх категорій населення. Це включає в себе облаштування велодоріжок, смуг для громадського транспорту, а також організацію зручних місць для паркування.






Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту Безбар'єрного житла Безбар'єрних закладів



Створення безбар'єрності до багатоповерхових житлових будинків:

Облаштування доступних вхідних груп у важливих об'єктах інфраструктури громади, таких як багатоповерхові житлові будинки. Це включає встановлення пандусів, поручнів, зручних вхідних дверей та інших елементів, що забезпечують безбар'єрний доступ.







Заходи з облаштування

Безбар'єрного маршруту Безбар'єрного житла Безбар'єрних закладів



Забезпечення доступності ключових об'єктів громади:

Планується облаштування доступних вхідних груп у важливих об'єктах інфраструктури громади. Це включає встановлення пандусів, поручнів, зручних вхідних дверей та інших елементів, що забезпечують безбар'єрний доступ.





Очікувані результати

Реалізація запропонованих заходів

Реалізація запропонованих заходів на території громади сприятиме створенню інтегрованого та доступного середовища для всіх мешканців, включаючи людей з інвалідністю та інших вразливих груп. Покращення інфраструктури, включаючи пішохідні зони, транспортні мережі та громадські об'єкти, забезпечить зручність пересування, доступ до послуг та безпеку для всіх користувачів. Системне вдосконалення безбар'єрного доступу до громадських будівель та інфраструктури є важливим кроком на шляху до інклюзивної громади.

Забезпечення доступності: Покращення інфраструктури та облаштування безбар'єрних переходів, пандусів, спеціальних смуг для транспорту і велосипедистів зробить громаду доступною для всіх, особливо для людей з обмеженими можливостями.

Покращення мобільності: Запуск автобусів обладнаних для перевезення людей з обмеженими можливостями. Реконструкція та модернізація зупинок, тротуарів і пішохідних переходів забезпечить комфортне та безпечне пересування для пішоходів, а також сприятиме розвитку екологічного транспорту. В планах реалізація проєкту безкоштовного «соціального таксі».

Інклюзивне середовище: Встановлення зручних та доступних входних груп у громадських будівлях дозволить кожному мешканцю без перешкод користуватися послугами та відвідувати необхідні установи.